T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

ADANA HALK SAGLIGI LABORATUARI

Sayi :

Konu : SU ANALİZİ

Tarih : 20.10.2017

Protokol No : 2639324

Numune Kodu : 72710

Sayfa No: 1/1

| | |
|---|---|
| Numunenin Geliş Sebebi | KONTROL İZLEMESİ + OZON + BROMAT+BROMOFORM |
| Numuneyi Gönderen Kisi / Kurum / Kurulus | ADANA HALK SAGLIGI MUDURLUGU |
| Ilgi Yazi Tarih ve Sayisi | |
| Numunenin Alindigi Adres - Yer ve Tarih | Marka Su ve Su Ürünleri gıda Temizlik İnş.Taahhüt İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. Çukurköyü değirmen bozuğu mevkii Karaisalı/ADANA - 5 L dolum hattı - 11.10.2017 |
| Numunenin Sahibi | Marka Su ve Su Ürünleri,Gıda,Temizlik İnş.Taah.İth.İhr.San ve Tic.Ltd.Şti |
| Numunenin Adi - Cinsi - Markasi / Üretici Firma Adi | DOĞAL KAYNAK SUYU - DALGA |
| Numunenin Ambalaj Sekli ve Etiketi - Miktari | 5x3:15 litrePet Şişe |
| Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi | 11.10.2017 / |
| Numune Parti - Seri No | 09:56 / - |
| Tutanak / Sözlesme Tarih ve No - Mühür Durumu | MÜHÜRLÜ |
| Makbuz / Dekont Tarih ve No | |
| Numunenin Laboratuvara Gelis Tarihi ve Saati | 11.10.2017 00:00 |
| Numunenin Durumu | ANALIZE UYGUN |
| Analiz Baslama ve Bitis Tarihi | 11.10.2017 - 20.10.2017 |

| KİMYASAL PARAMETRELER | Birim | Metod-Cihaz | Tayin Limiti | Analiz Tarih | Mevzuat Limiti | Analiz Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonyum | mg/L | DIN 38406-E5 | 0,02 | 11.10.2017 | 0,50 | 0,02 |
| Iletkenlik (20 C'de iS / cm ) | µS / cm | TS 9748 EN 27888 | 5 | 11.10.2017 | 2500 | 214,2 |
| pH | | TS 3263 ISO 10523 | | 11.10.2017 | 9,50 | 7,85 |
| Bromat | µg/L | | | 11.10.2017 | 3 | 1 |
| Bromoform | µg/L | EPA 8260B | | 11.10.2017 | 1 | 0,5 |

| MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER | Birim | Metod-Cihaz | Tayin Limiti | Analiz Tarih | Mevzuat Limiti | Analiz Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia Coli | sayi/250ml | TS EN ISO 9308-1 | | 11.10.2017 | 0 | 0 |
| Koliform bakteri | sayi/250ml | TS EN ISO 9308-1 | | 11.10.2017 | 0 | 0 |
| Koloni sayisi (siselenmis 22 oC de 72 saatte ) | sayi/1000ml | TS EN ISO 6222 | | 11.10.2017 | 100 | 0 |
| Koloni sayisi (siselenmis 37 oC de 24 saatte ) | sayi/ml | TS EN ISO 6222 | | 11.10.2017 | 20 | 0 |
| Pseudomonos Aeruginosa | sayi/250ml | TS EN ISO 16266 | | 11.10.2017 | 0 | 0 |

| Değerlendirme | Yukaridaki analiz sonuçlarina göre su numunesi ilgili yönetmelige uygundur. |
|---|---|

**Açıklamalar :**

- Numune tarafimizca alinmamis olup, ADANA HALK SAGLIGI LABORATUARI Numune Kabul Kriterleri Talimati'na uygun olarak kabul edilmistir.

- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarida belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek basina veya ayri ayri kullanilamaz ve ADANA HALK SAGLIGI LABORATUARI izni olmadan çogaltilamaz. Imzasiz raporlar geçersizdir.

**Analizi Yapanlar**